

➡ VERVANG BATTERIJEN



Omschrijving

Ongeacht het feit dat een noodverlichting van perfecte kwaliteit kan zijn, een indrukwekkende lichtopbrengst heeft en een innovatief design bezit, zonder een goed onderhoudsschema betekent dit alles op termijn weinig.

Hoewel de evidentie noodverlichting in een gebouw te installeren zodoende de personen een veilige omgeving te waarborgen wel erkend wordt, blijkt de noodzaak voor een correct onderhoud van deze installaties nog lang niet overal te zijn doorgedrongen!

De regelgeving rond dit onderwerp, veelal te weinig gerespecteerd, verplicht de verantwoordelijke voor het onderhoud van het gebouw minimaal 1 keer per jaar te controleren of de autonomie van de batterijen (algemeen 1 of 3 uur naargelang het model noodverlichting) verzekerd is, ook voor toestellen met een geautomatiseerde testfunctie. Indien dit niet meer het geval is moten de batterijen vervangen worden.

Hieronder kan u alle batterijen nodig voor het onderhoud van uw *CE+T Technics* noodverlichting terugvinden.

➤ 4N1200 (Réf.1700030010)

- Batterij Ni-Cd 1,6Ah/4,8V
- 4 cellen
- Met draden en Fast-on klem.
- Voor vervanging in toestellen:
 - Argos 15xx
 - Elios 15xx



➤ 4N2500 (Réf.1700030013)

- Batterij Ni-Cd 2,5Ah/4,8V
- 4 cellen
- Met draden en Fast-on klem
- Voor vervanging in toestellen:
 - Argos 20/35/40
 - Elios 20/35/40
- Opmerking: batt. 4N2500 is identiek aan 4N2500C met draden en Fast-on klemmen toegevoegd.



➤ 4N4000 (Réf. 1700030015)

- Batterij Ni-Cd 4Ah/4,8V
- 4 cellen
- Voor vervanging in:
 - Blueline WA453



> 2N4000 (Réf. 1700030017)

- Batterij Ni-Cd 4Ah/2,4V
- 2 cellen
- Met draden en Fast-on klem.
- Voor vervanging in toestel:
 - o Blueline WA8-3-M TL



> 4N2500C (Réf. 1700030018)

- Batterij Ni-Cd 2,5Ah/4,8V
- 4 cellen
- Voor vervanging in toestellen:
 - o Blueline WA480
 - o Oreos 20/35 TL
 - o Sophora's met Auto-test functie



> 4N1600 (Réf. 1700030019)

- Batterij Ni-Cd 1,6Ah/4,8V
- 4 cellen
- Voor vervanging in toestellen:
 - o Oreos 15 TL
 - o Oreos LED
- Batterij 4N1600 is identiek aan type 4N1200 zonderdraden.



> 3N4000 (Réf. 1700030004)

- Batterij Ni-Cd 4Ah/3,6V
- 3 cellen
- Voor vervanging in toestel:
 - o Sophora's zonder Auto-test functie



> PB18000 (Réf. V090099991)

- Batterij Pb 18Ah/12V (lood)
- Voor vervanging in toestellen:
 - o NP55
 - o Indos 130



> 3N700 (Réf. 1700030460)

- Batterij Ni-Cd 0,7Ah/3,6V
- 3 cellen
- Met draden en connector
- Voor vervanging in toestel:
 - o Blueline WAX460LED



> 3N1500 (Réf. 1700030250)

- Batterij Ni-Cd 1,5Ah/3,6V
- 3 cellen
- Met draden en connector
- Voor vervanging in toestel:
 - o Blueline WAX8-3-M LED versie 250lm (!)



> 2N2700 (Réf. 1700030030)

- Batterij Ni-Mh 2,7Ah/2,4V
- 2 cellen
- Voor vervanging in toestel:
 - o Luciole 15



> 2N2000 (Réf. 1700014362)

- Batterij Ni-Mh 2Ah/2,4V
- 2 cellen
- Voor vervanging in toestel:
 - o Luciole 18



> PB7000 (Réf. 1700030712)

- Batterij Pb 7Ah/12V (lood)
- Voor vervanging in toestel:
 - o Indos 180



▷ D3NB4000 (Ref. 1700030005)

- Batterij Ni-Cd 4Ah/3,6V
- 3 cellen
- Voor vervanging in toestellen van diverse merken

